

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
OBR IV	OBR IV - 007.2024	2024-01-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 007.2024	2024-01-09	Bactérias coliformes	=	5 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 007.2024	2024-01-09	Desinfetante residual	=	0.25 mg/L
OBR IV	OBR IV - 012.2024	2024-01-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 012.2024	2024-01-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 012.2024	2024-01-09	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
OBR IV	OBR IV - 019.2024	2024-01-23	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 019.2024	2024-01-23	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 019.2024	2024-01-23	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
OBR IV	OBR IV - 009.2024	2024-02-06	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 009.2024	2024-02-06	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 009.2024	2024-02-06	Desinfetante residual	=	0.38 mg/L
OBR IV	OBR IV - 009.2024	2024-02-06	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
OBR IV	OBR IV - 009.2024	2024-02-06	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
OBR IV	OBR IV - 009.2024	2024-02-06	pH	=	8.1 Unidades de pH
OBR IV	OBR IV - 009.2024	2024-02-06	Condutividade	=	369 uS/cm
OBR IV	OBR IV - 009.2024	2024-02-06	Cor	=	3.7 mg/L PtCo
OBR IV	OBR IV - 009.2024	2024-02-06	Turvação	<	1 UNT
OBR IV	OBR IV - 009.2024	2024-02-06	Enterococos	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 009.2024	2024-02-06	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
OBR IV	OBR IV - 009.2024	2024-02-06	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 009.2024	2024-02-06	Alumínio	=	46 ug/L
OBR IV	OBR IV - 009.2024	2024-02-06	Ferro	=	101 ug/L
OBR IV	OBR IV - 009.2024	2024-02-06	Manganês	<	4 ug/L
OBR IV	OBR IV - 018.2024	2024-02-06	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 018.2024	2024-02-06	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 018.2024	2024-02-06	Desinfetante residual	=	0.39 mg/L
OBR IV	OBR IV - 022.2024	2024-02-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 022.2024	2024-02-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 022.2024	2024-02-20	Desinfetante residual	=	0.39 mg/L
OBR IV	OBR IV - 005.2024	2024-03-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 005.2024	2024-03-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 005.2024	2024-03-05	Desinfetante residual	=	0.28 mg/L
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-03-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-03-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-03-05	Desinfetante residual	=	0.39 mg/L
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-03-05	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-03-05	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-03-05	pH	=	8.2 Unidades de pH
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-03-05	Condutividade	=	124 uS/cm
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-03-05	Cor	<	3 mg/L PtCo
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-03-05	Turvação	<	1 UNT
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-03-05	Enterococos	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-03-05	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-03-05	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-03-05	Alumínio	=	26.1 ug/L
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-03-05	Ferro	=	82 ug/L
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-03-05	Manganês	<	4 ug/L
OBR IV	OBR IV - 027.2024	2024-03-19	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 027.2024	2024-03-19	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 027.2024	2024-03-19	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Desinfetante residual	<	0.16 mg/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	pH	=	7.7 Unidades de pH
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Condutividade	=	246 uS/cm
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Cor	<	3 mg/L PtCo
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Turvação	<	1 UNT
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Enterococos	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Alumínio	=	12.1 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Amónio	<	0.05 mg/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Antimónio	<	1 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Arsénio	<	3 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Benzeno	<	0.2 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Benzo(a)pireno	<	0.003 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Boro	=	0.013 mg/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Bromatos	<	5 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Cádmio	<	0.08 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Cálcio	=	38.1 mg/L Ca
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Cianetos	<	10 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Cloretos	=	14.8 mg/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Cloritos	<	0.02 mg/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Cloratos	<	0.08 mg/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Chumbo	<	1 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Cobre	<	0.003 mg/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Crómio	<	3 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	1,2 – dicloroetano	<	0.75 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Dureza total	=	119 mg/L Ca CO3
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Ferro	<	20 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Fluoretos	<	0.2 mg/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Benzo(b)fluoranteno	<	0.02 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Benzo(k)fluoranteno	<	0.02 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Benzo(ghi) perileno	<	0.02 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Indeno(1,2,3-cd)pireno	<	0.02 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Magnésio	=	5.7 mg/L Mg
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Manganês	<	4 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Mercúrio	<	0.01 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Nitratos	<	1 mg/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Nitritos	<	0.1 mg/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Níquel	<	2 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Oxidabilidade	<	1 mg/L O2
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Potássio	<	2.5 mg/L K
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Selénio	<	2 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Sódio	=	6.2 mg/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Sulfatos	<	10 mg/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Tetracloroetano	<	0.2 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Tricloroetano	<	0.1 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Clorofórmio	=	12.8 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Bromofórmio	=	8.01 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Dibromoclorometano	=	10.3 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Bromodiclorometano	=	10 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Alfa total	<	0.04 Bq/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Dose indicativa	<	0.1 mSv
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Urânio 234	=	NA Bq/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Urânio 238	=	NA Bq/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Rádio 226	=	NA Bq/L

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Polónio 210	=	NA Bq/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	2,4-D	<	0,03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Bentazona	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Clorpirifos	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Ometoato	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Dimetoato	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Diurão	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Imidaclopride	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	MCPA	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Metribuzina	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Metolaclo-ro	<	0.01 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Terbutilazina	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Desetilterbutilazina	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-04-09	Oxadiazão	<	0,03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 016.2024	2024-07-09	Dimetenamida-P	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 016.2024	2024-07-09	M656PH051	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-04-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-04-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-04-09	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
OBR IV	OBR IV - 020.2024	2024-04-23	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 020.2024	2024-04-23	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 020.2024	2024-04-23	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
OBR IV	OBR IV - 008.2024	2024-05-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 008.2024	2024-05-14	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 008.2024	2024-05-14	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
OBR IV	OBR IV - 008.2024	2024-05-14	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
OBR IV	OBR IV - 008.2024	2024-05-14	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
OBR IV	OBR IV - 008.2024	2024-05-14	pH	=	7.6 Unidades de pH
OBR IV	OBR IV - 008.2024	2024-05-14	Condutividade	=	220 uS/cm
OBR IV	OBR IV - 008.2024	2024-05-14	Cor	=	3.1 mg/L PtCo
OBR IV	OBR IV - 008.2024	2024-05-14	Turvação	<	1 UNT
OBR IV	OBR IV - 008.2024	2024-05-14	Enterococos	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 008.2024	2024-05-14	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
OBR IV	OBR IV - 008.2024	2024-05-14	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 008.2024	2024-05-14	Alumínio	=	51 ug/L
OBR IV	OBR IV - 008.2024	2024-05-14	Ferro	<	20 ug/L
OBR IV	OBR IV - 008.2024	2024-05-14	Manganês	<	4 ug/L
OBR IV	OBR IV - 014.2024	2024-05-14	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 014.2024	2024-05-14	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 014.2024	2024-05-14	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
OBR IV	OBR IV - 025.2024	2024-05-28	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 025.2024	2024-05-28	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 025.2024	2024-05-28	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
OBR IV	OBR IV - 001.2024	2024-06-11	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 001.2024	2024-06-11	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 001.2024	2024-06-11	Desinfetante residual	=	0.31 mg/L
OBR IV	OBR IV - 001.2024	2024-06-11	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
OBR IV	OBR IV - 001.2024	2024-06-11	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
OBR IV	OBR IV - 001.2024	2024-06-11	pH	=	7.8 Unidades de pH
OBR IV	OBR IV - 001.2024	2024-06-11	Condutividade	=	327 uS/cm
OBR IV	OBR IV - 001.2024	2024-06-11	Cor	<	3 mg/L PtCo
OBR IV	OBR IV - 001.2024	2024-06-11	Turvação	<	1 UNT
OBR IV	OBR IV - 001.2024	2024-06-11	Enterococos	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 001.2024	2024-06-11	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
OBR IV	OBR IV - 001.2024	2024-06-11	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
OBR IV	OBR IV - 001.2024	2024-06-11	Alumínio	=	21.7 ug/L
OBR IV	OBR IV - 001.2024	2024-06-11	Ferro	<	20 ug/L
OBR IV	OBR IV - 001.2024	2024-06-11	Manganês	<	4 ug/L
OBR IV	OBR IV - 013.2024	2024-06-11	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 013.2024	2024-06-11	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 013.2024	2024-06-11	Desinfetante residual	=	0.24 mg/L
OBR IV	OBR IV - 024.2024	2024-06-25	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 024.2024	2024-06-25	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 024.2024	2024-06-25	Desinfetante residual	<	0.16 mg/L
OBR IV	OBR IV - 002.2024	2024-07-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 002.2024	2024-07-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 002.2024	2024-07-09	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
OBR IV	OBR IV - 016.2024	2024-07-09	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 016.2024	2024-07-09	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 016.2024	2024-07-09	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
OBR IV	OBR IV - 016.2024	2024-07-09	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
OBR IV	OBR IV - 016.2024	2024-07-09	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
OBR IV	OBR IV - 016.2024	2024-07-09	pH	=	8.1 Unidades de pH
OBR IV	OBR IV - 016.2024	2024-07-09	Condutividade	=	106 uS/cm
OBR IV	OBR IV - 016.2024	2024-07-09	Cor	<	3 mg/L PtCo
OBR IV	OBR IV - 016.2024	2024-07-09	Turvação	<	1 UNT
OBR IV	OBR IV - 016.2024	2024-07-09	Enterococos	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 016.2024	2024-07-09	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
OBR IV	OBR IV - 016.2024	2024-07-09	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 016.2024	2024-07-09	Alumínio	<	10 ug/L
OBR IV	OBR IV - 016.2024	2024-07-09	Ferro	=	20.8 ug/L
OBR IV	OBR IV - 016.2024	2024-07-09	Manganês	<	4 ug/L
OBR IV	OBR IV - 019.2024	2024-07-23	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 019.2024	2024-07-23	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 019.2024	2024-07-23	Desinfetante residual	=	0.27 mg/L
OBR IV	OBR IV - 003.2024	2024-08-06	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 003.2024	2024-08-06	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 003.2024	2024-08-06	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
OBR IV	OBR IV - 010.2024	2024-08-06	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 010.2024	2024-08-06	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 010.2024	2024-08-06	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
OBR IV	OBR IV - 010.2024	2024-08-06	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
OBR IV	OBR IV - 010.2024	2024-08-06	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
OBR IV	OBR IV - 010.2024	2024-08-06	pH	=	7.7 Unidades de pH
OBR IV	OBR IV - 010.2024	2024-08-06	Condutividade	=	124 uS/cm
OBR IV	OBR IV - 010.2024	2024-08-06	Cor	<	3 mg/L PtCo
OBR IV	OBR IV - 010.2024	2024-08-06	Turvação	<	1 UNT
OBR IV	OBR IV - 010.2024	2024-08-06	Enterococos	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 010.2024	2024-08-06	Número de colónias a 22 °C	=	47 N/mL
OBR IV	OBR IV - 010.2024	2024-08-06	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 010.2024	2024-08-06	Alumínio	=	19.3 ug/L
OBR IV	OBR IV - 010.2024	2024-08-06	Ferro	<	20 ug/L
OBR IV	OBR IV - 010.2024	2024-08-06	Manganês	<	4 ug/L
OBR IV	OBR IV - 026.2024	2024-08-20	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 026.2024	2024-08-20	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 026.2024	2024-08-20	Desinfetante residual	=	0.23 mg/L
OBR IV	OBR IV - 007.2024	2024-09-03	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 007.2024	2024-09-03	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 007.2024	2024-09-03	Desinfetante residual	=	0.27 mg/L
OBR IV	OBR IV - 007.2024	2024-09-03	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
OBR IV	OBR IV - 007.2024	2024-09-03	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
OBR IV	OBR IV - 007.2024	2024-09-03	pH	=	7.2 Unidades de pH
OBR IV	OBR IV - 007.2024	2024-09-03	Condutividade	=	103 uS/cm
OBR IV	OBR IV - 007.2024	2024-09-03	Cor	<	3 mg/L PtCo
OBR IV	OBR IV - 007.2024	2024-09-03	Turvação	<	1 UNT
OBR IV	OBR IV - 007.2024	2024-09-03	Enterococos	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 007.2024	2024-09-03	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
OBR IV	OBR IV - 007.2024	2024-09-03	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 007.2024	2024-09-03	Alumínio	=	21.3 ug/L
OBR IV	OBR IV - 007.2024	2024-09-03	Ferro	<	60 ug/L
OBR IV	OBR IV - 007.2024	2024-09-03	Manganês	<	0.5 ug/L
OBR IV	OBR IV - 011.2024	2024-09-03	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 011.2024	2024-09-03	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 011.2024	2024-09-03	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
OBR IV	OBR IV - 023.2024	2024-09-17	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 023.2024	2024-09-17	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 023.2024	2024-09-17	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
OBR IV	OBR IV - 009.2024	2024-10-08	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 009.2024	2024-10-08	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 009.2024	2024-10-08	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	pH	=	7.2 Unidades de pH
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Condutividade	=	82.5 uS/cm
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Cor	<	3 mg/L PtCo
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Turvação	<	1 UNT
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Enterococos	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Alumínio	<	20 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Amónio	<	0.05 mg/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Antimónio	<	1 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Arsénio	<	1 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Benzeno	<	0.2 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Benzo(a)pireno	<	0.003 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Boro	<	0.01 mg/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Bromatos	<	3 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Cádmio	<	0.1 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Cálcio	=	13 mg/L Ca
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Cianetos	<	10 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Cloretos	<	10 mg/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Cloritos	<	0.02 mg/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Cloratos	<	0.08 mg/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Chumbo	<	1 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Cobre	=	0.0047 mg/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Crómio	<	1 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	1,2 – dicloroetano	<	0.75 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Dureza total	=	33.3 mg/L Ca CO3
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Ferro	<	60 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Fluoretos	<	0.2 mg/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Benzo(b)fluoranteno	<	0.02 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Benzo(k)fluoranteno	<	0.02 ug/L

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Benzo(ghi) perileno	<	0.02 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Indeno(1,2,3-cd)pireno	<	0.02 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Magnésio	=	0.24 mg/L Mg
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Manganês	=	1.62 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Mercúrio	<	0.01 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Nitratos	<	1 mg/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Nitritos	<	0.1 mg/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Níquel	<	2 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Oxidabilidade	<	1 mg/L O2
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Potássio	=	1.2 mg/L K
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Selénio	<	1 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Sódio	=	6.04 mg/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Sulfatos	<	10 mg/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Tetracloroetano	<	0.2 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Tricloroetano	<	0.1 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Clorofórmio	=	6.04 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Bromofórmio	=	2.91 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Dibromoclorometano	=	10.2 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Bromodiclorometano	=	9.01 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Alfa total	<	0.04 Bq/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Dose indicativa	<	0.1 mSv
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Urânio 234	=	NA Bq/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Urânio 238	=	NA Bq/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Rádio 226	=	NA Bq/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Polónio 210	=	NA Bq/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	2,4-D	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Bentazona	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-09-03	Clorpirifos	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-09-03	Ometoato	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-09-03	Dimetoato	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-09-03	Diurão	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Dimetenamida-P	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	M656PH051	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-09-03	Imidaclopride	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	MCPA	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Metribuzina	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-09-03	Metolaclo	<	0.01 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Terbutilazina	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-10-08	Desetilterbutilazina	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 017.2024	2024-09-03	Oxadiazão	<	0.03 ug/L
OBR IV	OBR IV - 021.2024	2024-10-22	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 021.2024	2024-10-22	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 021.2024	2024-10-22	Desinfetante residual	=	0.22 mg/L
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-11-05	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-11-05	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-11-05	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-11-05	Cheiro a 25°C	<	1 Fator de diluição
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-11-05	Sabor a 25°C	<	1 Fator de diluição
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-11-05	pH	=	7.2 Unidades de pH
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-11-05	Condutividade	=	88 uS/cm
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-11-05	Cor	<	3 mg/L PtCo
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-11-05	Turvação	<	1 UNT
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-11-05	Enterococos	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-11-05	Número de colónias a 22 °C	=	0 N/mL
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-11-05	Clostridium perfringens	=	0 N/100 mL

Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data de Amostragem	Parâmetro		Resultado
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-11-05	Alumínio	=	22.1 ug/L
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-11-05	Ferro	<	60 ug/L
OBR IV	OBR IV - 015.2024	2024-11-05	Manganês	=	1.38 ug/L
OBR IV	OBR IV - 006.2024	2024-11-12	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 006.2024	2024-11-12	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 006.2024	2024-11-12	Desinfetante residual	=	0.6 mg/L
OBR IV	OBR IV - 022.2024	2024-11-19	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 022.2024	2024-11-19	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 022.2024	2024-11-19	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-12-10	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-12-10	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 004.2024	2024-12-10	Desinfetante residual	=	0.5 mg/L
OBR IV	OBR IV - 020.2024	2024-12-10	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 020.2024	2024-12-10	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 020.2024	2024-12-10	Desinfetante residual	=	0.4 mg/L
OBR IV	OBR IV - 018.2024	2024-12-26	Escherichia coli (E. coli)	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 018.2024	2024-12-26	Bactérias coliformes	=	0 N/100 mL
OBR IV	OBR IV - 018.2024	2024-12-26	Desinfetante residual	=	0,30 mg/L