

Qualidade da água – comunicação de desvios paramétricos 2025

No âmbito da execução do **Programa de Controlo da Qualidade da Água 2025** foram registados os seguintes desvios paramétricos:

Área gerida pela AdRA:

- na Zona de Abastecimento **VOUGA**, dia 26 de novembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Ferro** (04.12.2025)
- na Zona de Abastecimento **AVR IV**, dia 19 de novembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Ferro** (07.11.2025)
- na Zona de Abastecimento **AGD IX**, dia 04 de novembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Enterococos** (07.11.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (10.11.2025) A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidade detetada neste parâmetro se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (13.11.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR
- na Zona de Abastecimento **AVR IV**, dia 15 de julho, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Manganês** (28.07.2025) Averiguação de causas inconclusiva. A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidades detetada neste parâmetro se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (22.07.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR
- na Zona de Abastecimento **AVR IV**, dia 15 de julho, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Ferro** (28.07.2025) Averiguação de causas inconclusiva. A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidades detetada neste parâmetro se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (22.07.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR
- na Zona de Abastecimento **VOUGA**, dia 07 de julho, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Manganês**. (22.07.2025) Averiguação de causas inconclusiva. A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidades detetada neste parâmetro se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (01.08.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR
- na Zona de Abastecimento **AVR IV**, dia 15 de julho, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Turvação** (17.07.2025) Averiguação de causas inconclusiva. A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidades detetada neste parâmetro se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (22.07.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR
- na Zona de Abastecimento **SVV XII**, dia 6 de maio, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Alumínio** (07.05.2025) Características naturais da origem de água. Recurso a origem de água alternativa. A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidades detetada neste parâmetro se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (29.05.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **SVV X**, dia 6 de maio, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **pH** (07.05.2025) Dosagem inadequada de reagente. Procedeu-se à correção. A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidades detetada neste parâmetro se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (23.05.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **SVV XIV**, dia 6 de maio, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **pH** (07.05.2025) Dosagem inadequada de reagente. Procedeu-se à correção. A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidades detetada neste parâmetro se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (13.05.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **SVV XIV**, dia 6 de maio, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Manganês** (09.05.2025) Características naturais da origem de água. Recurso a origem de água alternativa. A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidades detetada nestes parâmetros se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (13.06.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR
- na Zona de Abastecimento **Douro Paiva**, dia 21 de abril, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Manganês** (30.04.2025) Averiguação de causas inconclusiva. A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidades detetada neste parâmetro se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (09.05.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR
- na Zona de Abastecimento **ILH IV**, dia 16 de abril, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes** (21.04.2025). Averiguação de causas inconclusiva. A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidades detetada neste parâmetro se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (28.04.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Vouga**, dia 31 de março, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **pH** (02.04.2025) Contaminação da rede predial devido a mistura com origem de água particular. Esclarecimento escrito ao responsável pela rede Sustentabilidade Empresarial

predial (estabelecimento ao público). A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidade detetada neste parâmetro se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (08.04.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.

- na Zona de Abastecimento **Vouga**, dia 31 de março, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Manganês** (07.04.2025) Contaminação da rede predial devido a mistura com origem de água particular. Esclarecimento escrito ao responsável pela rede predial (estabelecimento ao público). A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidade detetada neste parâmetro se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (14.05.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.

- na Zona de Abastecimento **VGS I**, dia 12 de fevereiro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Dose Indicativa** (27.03.2025) Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água. A Autoridade de Saúde determina que se proceda a monitorização da qualidade da água tratada na rede adução/distribuição/reservatório. (28.03.2025) A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidade detetada neste parâmetro se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (23.07.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR

- na Zona de Abastecimento **Vouga**, dia 05 de fevereiro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Manganês**. (12.02.2025) A Autoridade de Saúde determina existir risco significativo para a saúde. (20.02.2025) Averiguação de causas inconclusiva. A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidade detetada neste parâmetro se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (26.02.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.

Destes incumprimentos foi dado conhecimento às Autoridades de Saúde concelhias (AS) e à ERSAR.

Área não gerida pela AdRA:

- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Agadão - Felgueira**, dia 16 de dezembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (19.12.2025)

- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Belazaima do Chão - Feridouro**, dia 16 de dezembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (19.12.2025)

- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Castanheira do Vouga – Avelal de Baixo 1**, dia 16 de dezembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (19.12.2025)

- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Castanheira do Vouga – Avelal de Baixo 2**, dia 16 de dezembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (19.12.2025)

- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Castanheira do Vouga – Serra de Cima**, dia 16 de dezembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (19.12.2025)

- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Macieira de Alcôba**, dia 16 de dezembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (19.12.2025)

- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Macinhata do Vouga - Alombada**, dia 16 de dezembro, incumprimentos dos valores paramétricos nos parâmetros **Bactérias coliformes e Escherichia coli**. (19.12.2025)

- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Préstimo – Salgueiro / Cabeço de Cão**, dia 16 de dezembro, incumprimentos dos valores paramétricos nos parâmetros **Bactérias coliformes e Escherichia coli**. (19.12.2025)

- na Zona de Abastecimento **Fontanário do Borrhal**, dia 25 de novembro, incumprimentos dos valores paramétricos nos parâmetros **Bactérias coliformes e Enterococos** (28.11.2025)

- na Zona de Abastecimento **Segadães - Segadães**, dia 18 de novembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **pH**. (20.11.2025)

- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Portela**, dia 13 de novembro, incumprimento do valor paramétrico nos parâmetros **Bactérias coliformes e Escherichia coli** (17.11.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (18.11.2025)

- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Irijó**, dia 13 de novembro, incumprimento do valor paramétrico nos parâmetros **Bactérias coliformes e Escherichia coli** (17.11.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (18.11.2025)

- na Zona de Abastecimento **Fontanário do Covelo**, dia 13 de novembro, incumprimento do valor paramétrico nos parâmetros **Bactérias coliformes e Escherichia coli** (17.11.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (18.11.2025)

- na Zona de Abastecimento **ETA do Ringue de Rocas**, dia 13 de novembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes** (17.11.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (18.11.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Cerqueira**, dia 13 de novembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes** (17.11.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (18.11.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Mouta**, dia 13 de novembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes** (17.11.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (18.11.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Parada**, dia 13 de novembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes** (17.11.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (18.11.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Ribeirada**, dia 13 de novembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes** (17.11.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (18.11.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Catives**, dia 13 de novembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes** (17.11.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (18.11.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário do Borrhal**, dia 13 de novembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes** (17.11.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (18.11.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Mouta**, dia 4 de novembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Alumínio**. (14.11.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento e alerta aos consumidores (14.11.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Ribeirada**, dia 16 de outubro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Diurão**. (07.11.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (10.11.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Irijó**, dia 4 de novembro, incumprimento do valor paramétrico nos parâmetros **Bactérias coliformes**, **Clostridium perfringens** e **Enterococos** (07.11.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (10.11.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Mouta**, dia 4 de novembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Clostridium perfringens**. (07.11.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (10.11.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Mouta**, dia 4 de novembro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **pH**. (06.11.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento e alerta aos consumidores (06.11.2025)
- na Zona de Abastecimento **Reservatório da Frágua**, dia 17 de outubro, incumprimento dos valores paramétrico nos parâmetros **pH**. (21.10.2025) e **Manganês** (31.10.2025) A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidade detetada no parâmetro pH se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (31.10.2025)
- na Zona de Abastecimento **Sistema de Arcas**, dia 17 de outubro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (21.10.2025) A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidade detetada no parâmetro Bactérias coliformes se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (04.11.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Sistema de Doninhas**, dia 17 de outubro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Enterococos**. (21.10.2025) A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidade detetada no parâmetro Enterococos se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (04.11.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Reservatório de Vilarinho e do Cortez**, dia 17 de outubro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **pH**. (21.10.2025)
- na Zona de Abastecimento **Sistema da Lanceiras**, dia 17 de outubro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **pH**. (21.10.2025) A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidade detetada no parâmetro pH se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (31.10.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR

- na Zona de Abastecimento **Sistema da Macida**, dia 17 de outubro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **pH**. (21.10.2025) A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidade detetada no parâmetro pH se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (31.10.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR
- na Zona de Abastecimento **Sistema de Doninhas**, dia 17 de outubro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **pH**. (21.10.2025)
- na Zona de Abastecimento **Sistema de Penedo do Cuco**, dia 17 de outubro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **pH**. (21.10.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Cerqueira**, dia 16 de outubro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **pH**. (20.10.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Parada**, dia 16 de outubro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **pH**. (20.10.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Catives**, dia 16 de outubro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **pH**. (20.10.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário do Covelo**, dia 16 de outubro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **pH**. (20.10.2025) A repetição da amostragem e da análise demonstrou que a eventual não conformidade detetada no parâmetro pH se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (31.10.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Macieira de Alcôba**, dia 14 de outubro, incumprimentos dos valores paramétricos nos parâmetros **Bactérias coliformes, Escherichia coli e Enterococos**. (17.10.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (20.10.2025) A repetição da amostragem e das análises demonstrou que as eventuais não conformidades detetadas nos parâmetros Escherichia coli e Enterococos se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (31.10.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Préstimo - Salgueiro / Cabeço de Cão**, dia 14 de outubro, incumprimentos dos valores paramétricos nos parâmetros **Bactérias coliformes e Enterococos**. (17.10.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (20.10.2025) A repetição da amostragem e das análises demonstrou que as eventuais não conformidades detetadas nestes parâmetros se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (31.10.2025) Incumprimentos fechados pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Macinhata do Vouga - Alombada**, dia 14 de outubro, incumprimentos dos valores paramétricos nos parâmetros **Bactérias coliformes, Escherichia coli e Enterococos**. (17.10.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (20.10.2025) A repetição da amostragem e das análises demonstrou que as eventuais não conformidades detetadas no parâmetro Enterococos se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (31.10.2025)
- na Zona de Abastecimento **ZA Fontanário de Castanheira do Vouga-Serra de Cima**, dia 14 de outubro, incumprimentos dos valores paramétricos nos parâmetros **Bactérias coliformes, Escherichia coli, Clostridium perfringens e Enterococos**. (17.10.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (20.10.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Castanheira do Vouga-Avelal de Cima**, dia 14 de outubro, incumprimentos dos valores paramétricos nos parâmetros **Bactérias coliformes, Escherichia coli e Enterococos**. (17.10.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (20.10.2025) A repetição da amostragem e das análises demonstrou que as eventuais não conformidades detetadas nos parâmetros Bactérias coliformes, Escherichia coli e Enterococos se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (31.10.2025) Incumprimentos fechados pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Castanheira do Vouga-Avelal de Baixo 2**, dia 14 de outubro, incumprimentos dos valores paramétricos nos parâmetros **Bactérias coliformes, Escherichia coli, Clostridium perfringens e Enterococos**. (17.10.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (20.10.2025) A repetição da amostragem e das análises demonstrou que as eventuais não conformidades detetadas nos parâmetros Escherichia coli, Clostridium perfringens e Enterococos se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (31.10.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Castanheira do Vouga-Avelal de Baixo I**, dia 14 de outubro, incumprimentos dos valores paramétricos nos parâmetros **Bactérias coliformes, Escherichia coli e Enterococos**. (17.10.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (20.10.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Belazaima do Chão - Feridouro**, dia 14 de outubro, incumprimentos dos valores paramétricos nos parâmetros **Bactérias coliformes, Escherichia coli, Clostridium perfringens e Enterococos**. (17.10.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (20.10.2025) A repetição da amostragem e das análises demonstrou que as eventuais não conformidades detetadas nos parâmetros Escherichia coli, Clostridium perfringens e Enterococos se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (31.10.2025)

- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Agadão - Felgueira**, dia 14 de outubro, incumprimentos dos valores paramétricos nos parâmetros **Bactérias coliformes, Escherichia coli, Clostridium perfringens e Enterococos**. (17.10.2025) A Autoridade de Saúde (AS) determinou “existir risco significativo para a saúde humana”. (17.10.2025) A Autoridade de Saúde determinou existir risco significativo para a saúde humana, restrições ao abastecimento, interrupção ao abastecimento e alerta aos consumidores (20.10.2025) A repetição da amostragem e das análises demonstrou que as eventuais não conformidades detetadas nos parâmetros Escherichia coli e Clostridium perfringens se deveu a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (31.10.2025)
- na Zona de Abastecimento **Sistema de Lanceiras**, dia 24 de julho, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (28.07.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Sistema de Macida**, dia 24 de julho, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (28.07.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Sistema do Seixo**, dia 24 de julho, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (28.07.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Parada**, dia 17 de julho, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (22.07.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Portela**, dia 17 de julho, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (22.07.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário do Borrhal**, dia 17 de julho, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (22.07.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Cerqueira**, dia 17 de julho, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (22.07.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Préstimo - Salgueiro / Cabeço de Cão**, dia 11 de junho, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (16.06.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Macinhata do Vouga - Alombada**, dia 11 de junho, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (16.06.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Macieira de Alcôba**, dia 11 de junho, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (16.06.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Castanheira do Vouga-Avelal de Baixo 2**, dia 11 de junho, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (16.06.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Préstimo - Barrosa**, dia 11 de junho, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (16.06.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Segadães - Segadães**, dia 25 de maio, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **pH**. (28.05.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Mouta**, dia 15 de maio, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (27.05.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Portela**, dia 15 de maio, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (27.05.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Ribeirada**, dia 15 de maio, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (27.05.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Irijó**, dia 15 de maio, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (27.05.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Belazaima do Chão - Feridouro**, dia 8 de abril, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (11.04.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Castanheira do Vouga - Avelal de Cima**, dia 8 de abril, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (11.04.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Castanheira do Vouga-Serra de Cima**, dia 8 de abril, incumprimentos dos valores paramétricos nos parâmetros **Bactérias coliformes e Escherichia coli** (11.04.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Préstimo - Salgueiro / Cabeço de Cão**, dia 8 de abril, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes** (11.04.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Préstimo Barrosa**, dia 8 de abril, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes** (11.04.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.

- na Zona de Abastecimento **Sistema de Doninhas**, dia 20 de março, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (24.03.2025) A repetição das amostragens e das análises demonstrou que as eventuais não conformidades detetadas neste parâmetro se deveram a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (01.04.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Sistema do Seixo**, dia 20 de março, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (24.03.2025) A repetição das amostragens e das análises demonstrou que as eventuais não conformidades detetadas neste parâmetro se deveram a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (01.04.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Reservatório da Frágua**, dia 20 de março, incumprimento do valor paramétrico nos parâmetros **pH** (24.03.2025) e **Manganês** (01.04.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Reservatório de Vilarinho e do Cortez**, dia 20 de março, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **pH**. (24.03.2025)
- na Zona de Abastecimento **Sistema de Penedo do Cuco**, dia 20 de março, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **pH**. (24.03.2025) A Autoridade de Saúde determina existir risco significativo para a saúde. (31.07.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Belazaima do Chão - Feridouro**, dia 18 de março, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (21.03.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Mouta**, dia 13 de março, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (18.03.2025) A repetição das amostragens e das análises demonstrou que as eventuais não conformidades detetadas neste parâmetro se deveram a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (28.03.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR. Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Ribeirada**, dia 13 de março, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (18.03.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Irijó**, dia 13 de março, incumprimentos dos valores paramétricos nos parâmetros **Bactérias coliformes** e **Escherichia coli**. (18.03.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário do Borralhal**, dia 13 de março, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (18.03.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Portela**, dia 13 de março, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (18.03.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário do Covelo**, dia 13 de março, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (18.03.2025) A repetição das amostragens e das análises demonstrou que as eventuais não conformidades detetadas neste parâmetro se deveram a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (28.03.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Segadães - Segadães**, dia 25 de fevereiro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **pH**. (26.02.2025)
- na Zona de Abastecimento **Segadães – Fontinha**, dia 25 de fevereiro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **pH**. (26.02.2025)
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Castanheira do Vouga-Avelal de Baixo I**, dia 18 de fevereiro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (21.02.2025) A repetição das amostragens e das análises demonstrou que as eventuais não conformidades detetadas neste parâmetro se deveram a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (28.03.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Castanheira do Vouga-Serra de Cima**, dia 18 de fevereiro, incumprimentos dos valores paramétricos nos parâmetros **Bactérias coliformes** e **Escherichia coli** (21.02.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Macinhata do Vouga - Alombada**, dia 18 de fevereiro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (21.02.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Préstimo Barrosa**, dia 18 de fevereiro, incumprimentos dos valores paramétricos nos parâmetros **Bactérias coliformes** e **Escherichia coli** (21.02.2025) Relativamente ao parâmetro **Escherichia coli**, a repetição das amostragens e das análises demonstrou que as eventuais não conformidades detetadas neste parâmetro se deveram a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (28.03.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.
- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Cerqueira**, dia 16 de janeiro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (20.01.2025) A Autoridade de Saúde determina existir risco significativo para a saúde. (23.01.2025) A repetição das amostragens e das análises demonstrou que as eventuais não conformidades detetadas neste parâmetro se deveram a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (28.03.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.

- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Mouta**, dia 16 de janeiro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (20.01.2025) A Autoridade de Saúde determina existir risco significativo para a saúde. (23.01.2025) A repetição das amostragens e das análises demonstrou que as eventuais não conformidades detetadas neste parâmetro se deveram a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (28.03.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.

- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Portela**, dia 16 de janeiro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (20.01.2025) A Autoridade de Saúde determina existir risco significativo para a saúde. (23.01.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.

- na Zona de Abastecimento **Fontanário da Ribeirada**, dia 16 de janeiro, incumprimentos dos valores paramétricos nos parâmetros **Bactérias coliformes** e **Escherichia coli**. (20.01.2025) A Autoridade de Saúde determina existir risco significativo para a saúde. (23.01.2025) Relativamente ao parâmetro Escherichia coli, a repetição das amostragens e das análises demonstrou que as eventuais não conformidades detetadas neste parâmetro se deveram a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (28.03.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.

- na Zona de Abastecimento **Fontanário de Irijó**, dia 16 de janeiro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (20.01.2025) A Autoridade de Saúde determina existir risco significativo para a saúde. (23.01.2025) A repetição das amostragens e das análises demonstrou que as eventuais não conformidades detetadas neste parâmetro se deveram a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (28.03.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.

na Zona de Abastecimento **Fontanário da Borralhal**, dia 16 de janeiro, incumprimento do valor paramétrico no parâmetro **Bactérias coliformes**. (20.01.2025) A Autoridade de Saúde determina existir risco significativo para a saúde. (23.01.2025) A repetição das amostragens e das análises demonstrou que as eventuais não conformidades detetadas neste parâmetro se deveram a situação pontual, que não teve continuidade ao longo do tempo. (28.03.2025) Incumprimento fechado pela ERSAR.

Destes incumprimentos foi dado conhecimento às Autoridades de Saúde (AS) concelhias, à ERSAR e às Juntas/Uniões de Freguesia respetivas.

(atualizado em (19.12.2025)